

Legenda:

- _____ wodociąg projektowany
- _____ istniejący wodociąg
- _____ wodociąg do realizacji w perspektywie
- _____ łączniki sieci wodociągowej (W3-32), (W13-19), (W9-10)

Zabezpieczenie p.poż. - 5 l/s w węźle 31 - Załęże Ponikiewka w węźle 41 - Strzemieczne Heronimy
 Pozostałe wszystkie mniejszowkości będą zabezpieczone p.poż. w ilości 10 l/s przy Hmin. 20 msl. w. na hydrancie p.poż. zgodnie z PN-4-02863/A1; PN-B-02864

