

WYKONAWCY

Nr postępowania 2021/BZP 00200788/01

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Gierwaty - Ochenki odcinek długości 995 mb" "Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920 km" wpłynęło zapytanie.
Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r (dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Jakiej sztywności ma być rura fi 600 oraz czy jej struktura ma być karbowana czy lita.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wymaga zastosowania rury karbowanej fi.600 SN8