



Maków Mazowiecki, dnia 21.03.2025 r.

HKN.9027.32.41.2025

Wójt Gminy Młynarze
ul. Ostrołęcka 7
06-231 Młynarze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2024 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY MŁYNARZE ZA 2024 ROK

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Młynarzach

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Młynarze, ul. Ostrołęcka 7; 06-231 Młynarze
- Liczba zaopatrywanej ludności - **1600**
- Produkcja wody [m³/d] - **406,42**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 08.01.2025 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2024 roku - **ogólna liczba mikroorganizmów w 22^o C po 72 h – 1 przekroczenie w punkcie zgodności Publiczna Szkoła Podstawowa Młynarze >300 jtk/1 ml (zalecana wartość parametryczna do 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta)**
- Działania naprawcze: płukanie wodociągowej instalacji wewnętrznej punktu zgodności: Publiczna Szkoła Podstawowa Młynarze
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**

- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2024 roku - **brak.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska
(*podpis elektroniczny*)

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa.

Sporządził:

Młodszy Asystent Higieny Komunalnej Bartosz Kowalski

tel. 29 7171300 / 888515081 e-mail: sekretariat.makow@sanepid.gov.pl